

ПРИКАЗ

«О назначении лиц, ответственных за осуществление контроля работоспособности
и исправности установок пожарной автоматики»

№ 145-16-ОД

от 08 августа 2022 года

В соответствии с требованиями п.п.4.54 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в РФ), утвержденного постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020г.) п.1.3.2. РД –9-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», с целью соблюдения требований пожарной безопасности, обеспечения выполнения противопожарных мероприятий в помещениях», приказываю:

1. Назначить ответственных за осуществление контроля работоспособности и исправности УПА в своей деятельности руководствоваться требованиями ППР в РФ (Правила противопожарного режима в России), РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» в:

- ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы – Сидорова Сергея Владимировича;
- пришкольный интернат – Киселёву Татьяну Валерьевну;
- СП «Детский сад Аленушка» - Башкирову Елену Владимировну;
- СП «Детский сад Золотой ключик» - Башкирову Елену Владимировну;
- СП «Детский сад Теремок» - Кузаеву Наталью Александровну;
- Саперкинский филиал – Тихонова Надежду Николаевну;
- Смольковский филиал – Овсянникову Любовь Васильевну;
- Двухключёвский филиал - Васильеву Валентину Геннадьевну.

2. Ответственным за осуществление контроля работоспособности и исправности УПА, обеспечить:

- 2.1. поддержание УПА в работоспособном и исправном состоянии
- 2.2. систематический контроль за соблюдением регламентов ТО и ППР, своевременность и качество выполнения работ специализированной организацией;
- 2.3. обучение дежурного и обслуживающего персонала, инструктаж лиц, работающих действиям при срабатывании УПА;
- 2.5. ведение необходимой эксплуатационной документации;
- 2.6. направление информации в соответствующий орган Государственного пожарного надзора о всех случаях отказов и срабатывания УПА;

3. В случае обнаружения неисправности УПА немедленно сообщить

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ СОШ
им. М. К. Овсянникова с. Исаклы



Е.Н. Нестерова