

Согласовано:

Председатель общества инвалидов

Муниципального района

Исаклинский



Согласовано:

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства

администрации Муниципального

района Исаклинский



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ

им. М.К.Овсянникова с. Исаклы



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 8 от «10» 09 2014 г.

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Мордово-Аделяковский филиал Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области;

(полное юридическое наименование объекта)

446595 Российская Федерация, Самарская область, Исаклинский район, с. Мордово-Аделяково, ул. Куйбышева, д. 34

Телефон: (846-54) 2-11-34 , 8(84654)5-21-51

Сайт <http://isaklysoh.minobr63.ru/>

Нестерова Евгения Николаевна, директор ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы

—

(почтовый адрес, телефон, E-mail, Ф.И.О. и должность)

1. **Наименование населенного пункта** с.Мордово-Аделяково, Иса克林ский район, Самарская область
2. **Ведомственная принадлежность** министерство образования и науки Самарской области
3. **Вид деятельности** образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание прочие)
4. **Форма собственности** государственная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. **Объем предоставляемых услуг** 15 чел./ 6 чел.
(количество обслуживаемых посетителей в день/ вместимость)
6. **Размещение объекта** отдельно стоящее здание, количество этажей в здании - 1, базовый материал несущих конструкций –кирпич, плиты перекрытые из железобетона, материал лестницы –железобетона
7. **Количество и назначение входов** главный вход- 1 противопожарный -1
8. **Год постройки** 1984 год _____
9. **Год последней реконструкции (ремонта)** 2023г. _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		300 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Нет	
Наличие переходов на пути следования от остановки		Нет	
Регулируемые переходы	Нет	со звуковой сигнализацией	Нет
Нерегулируемые переходы	Нет		
Внеуличные переходы	Нет	с пандусом	Нет
		с подъемником	Нет
Тактильные указатели	Нет		
Перепады высоты на пути движения	Более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	Нет
	Более 4 см.		
Открытые лестницы	нет	Пандус с уклоном более 8%	Нет
Поручни на лестницах	Нет	Поручни на пандусах	Нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
--------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1. Вход на территорию: (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,3м.	К, О		
	Информация об объекте	наличие	Нет	К, О, С, Г	Установить информацию об объекте	
1.2. Пути к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	Нет	К, Г		Вход в здание находится в непосредственной видимости от входа на территорию
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	3,0м.	К		

	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	$\geq 1,2$ м	2,0м.	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$>0,8$ м	Нет	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	$>0,8$ м	Нет	С		
	Тактильная полоса перед препятствием	$>0,8$ м	Нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6	-	С		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,02м.	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,05м.	К, С, О		

	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	Да	К, О, С		асфальтированное покрытие
	Места отдыха	наличие	Да	К, О		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	300м.	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К	Оборудовать автостоянку и парковку	
	Размер парковочного места	6х3,6м	-	К		

	со специальным знаком для автомобиля инвалида					
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	-	О, С		
	Единообразная геометрия ступней	наличие	-	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
	Расстояние до кромки ступней тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5м		-			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	Наличие	-	О, С		
	Поручни с двух	наличие	-	О, С		

	сторон:					
	-расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
	-высота поручней	0,9	-	О		
	-нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О		
	- завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Угол уклона	≤ 5 %	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	-расстояние между поручнями	0,9-1,0м	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7	-	К		
	- на высоте (верхний	0,9	-	К, О		

	поручень)					
	- нетравмирующие завершения поручней	Наличие	-	К, О		
	- завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	-	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	К		
	- в верхнее окончание пандуса	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	- промежуточная площадка при прямом пути движения(при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	- промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	-в нижнем окончании пандуса	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1м. по	Наличие	-	К, О		

	продольным краям маршей высотой маршей и на горизонтальных площадках					
--	--	--	--	--	--	--

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	-			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,6 x 3м.	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	Да	К, О, С		
	Навес	наличие	Да	К, О		
	Водоотвод(решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Да	К, О, С		

	Информация об объекте	наличие	Да	Г		
	Система вызова помощи	наличие	Нет	К	Установить систему вызова помощи	
2.2.Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	Да	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	0,6м	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	наличие	Нет	С	Обустройство тактильных наземных указателей	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	Нанести контрастную маркировку на крайние ступени	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	Да	О, С		
	- высота поручней	0,9 м	0,9м.	О, С		
	-не травмирующие завершения поручней	наличие	Да	О, С		
	-завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	Нет	О,С	Заменить поручни	не соответствует нормативам
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	Нет	О, С		
2.3.Пандус				наружный		
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,5м.	К	Установить пандус	
	Угол уклона	$\leq 5\%$	4%	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,6%	К		

	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет (поручни с одной стороны)	К,О	Оборудовать поручни с двух сторон	
	-расстояние между поручнями	0,9-1,0м	-	К,О		
	-на высоте (нижний поручень)	0,7м	-	К		
	-на высоте (верхний поручень)	0,9м	-	О		
	-не травмирующие завершения поручней	наличие	да	К, О		
	-завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3м	-	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-			
	-в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	-промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8м)	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	-в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05м	наличие	-	К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие	-	К,О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К		
	Звуковой маяк у входа	наличие	Нет	С	установить	
	Световой маяк у входа	наличие	да	Г	установка	
2.4.Тамбур						
	Габариты (глубина X ширина)	≥ 2,3 x 1,5 м при реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,3X1,5м.	К		

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	Ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,3м	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,016м.	К	Заменить порог	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	-	С		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

3.1.Лестница на уровень 1-го этажа

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,9м	-	О, С		
	- не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	-завершающие горизонтальные части	$\geq 0,3$ м	-	О, С		

	поручней					
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 8\%$	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
	- горизонтальные завершенияверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Пандус переносной(при отсутствии стационарного)	наличие	Нет	К		
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	Нет	К		
	- мобильный	наличие	Нет	К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,0	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		

	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0\text{м}$	Нет	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Да	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	К, Г	Установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С	Установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	Г		
	Тактильная схема	наличие	Нет	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	Нет	К, О, С, Г	Оборудовать место отдыха	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К		
	Навесное оборудование, выступ в	$\leq 0,1\text{ м}$	-	С		

	зону движения					
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С		
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С		
	Контрастная маркировка дверных проемов	наличие	нет	С		
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
	-на высоте	0,9м	-	О		
	-не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К		
	- завершающие горизонтальные части поручней	наличие	-	О		

3.5. Пандус внутренний на этаже

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклон	≤ 8 %	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		

3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5м	-	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С		

	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	-не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	- завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	≥ 0,3 м	-	О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					

3.7. Лифт пассажирский

	Кабина:					Не имеется
	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	-	К		
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	-	К		
	Зеркало	наличие	-	К		
	Поручни	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в	наличие	-	Г, С		

	кабине о движении лифта					
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2.1. Обслуживание в кабинете						
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9м.	К		

	Высота порога	отсутствие	отсутствует	К		
	Информация тактильная	наличие	Нет	С	Установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, С, Г	Установить	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К		
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О		
4.2.2. Обслуживание в кабинете						
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	-	К		
	Высота порога	отсутствие	-	К		
	Информация тактильная	наличие	-	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К,О,С,Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К		
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С		

	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К,О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавков, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	К		
	Место для сидения	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					

4.5.Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)

	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов- колясочн.	наличие	-	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

5.1.Санузел для посетителей

	Санузел	наличие	Да	Г		
--	---------	----------------	----	---	--	--

5.2.1.Санузел для инвалидов

	Санузел	наличие	Нет	К, О, С	Оборудовать санузел для инвалидов	
--	---------	----------------	-----	---------	-----------------------------------	--

	Знак доступности помещения	наличие	Нет	К	Установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	С	Установить	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	Открывание дверей	наружное	-			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	Установить	
	Кабины для инвалидов:				Установить	
	-количество кабинок	≥ 1 шт.	-	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	-	К		
	Унитаз:				Установить	
	- опорные поручни	наличие	Нет	К, О		
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	К		
	Раковина:				Установить	
	- высота раковины	0,75-0,85м	-	К, О		

	-опорный поручень	наличие	-	О		
	-водопроводный кран с рычажной ручкой	наличие	-	К, О		
	-водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа	наличие	-	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	-	К		
	-крючки для костылей (на высоте 120см. с выступом 12см.)	наличие	-	О	Установить	
	Зеркало поворотное	наличие	-	К, О	Установить	
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	-	К		
	Душевые:					
	-габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О		
	-размеры сиденья душевой кабины(глубина х длина)	$0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О		
	-опорный поручень	наличие	-	К, О		
	Система тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	Установить	

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Нет	К, О, Г, С	Установить	
	Надписи:	наличие	Да	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,5м.	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,06м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	Нет	К, О, Г, С	Установить	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	Нет	С	Установить	
	-высота размещения	1,3-1,4м	-	С		
	-маркировка кабинетов ручек со стороны входа	наличие	Нет	С		
	-на кнопках управления лифта	наличие	Нет	С		
	-на кабинетах санитарно-бытовых помещений	наличие	Нет	С		
	Таксофоны (текстовые средства связи в том числе с бегущей строкой факсимильные аппараты	наличие не менее 1 шт.	Нет	Г		
	Телефоны с усилителями звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие не менее 1 шт.	Нет	С, Г	Установить	
	Телефон с автоматическим перемещением аппарата по высоте АВ	наличие	Нет	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С	Установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией с зоной слышимости до 5 м.)	наличие	Нет	С		
	Световые текстовые табло для	наличие	Нет	Г, С		

	вывода оперативной операции					
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	наличие	Нет	К,С,О,Г		
	Индукционные системы:	наличие	Нет	Г		
	-стационарная	наличие	Нет	Г		
	-переносная	наличие	Нет	Г		

7. Выводы:

Территория, входная группа, пути движения, зона оказания услуг, санитарно-бытовая зона, средства информации не соответствуют требованиям доступности установленными для инвалидов и др. маломобильных групп населения категорий К,О,Г, С,У (ВНД).

Приложения:

1. Установить информацию об объекте на входе на территорию; обустроить автостоянку и парковку для инвалидов.
2. Установить звуковые и слуховые маяки; установить кнопку вызова помощи на входе; установить акустические, визуальные и тактильные средства.
3. Обустроить санузел и гардероб для инвалидов.
4. Заменить пороги при входе в здание школы, заменить поручни на наружной лестнице при входе в здание.

Представитель рабочей группы:

« ____ » _____

Представитель рабочей группы:

« ____ » _____